

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE BAZENA I DOZIRANJE HEMIKALIJA

Sredstva za regulisanje ph vrednosti vode u bazenu

Nakon punjenja bazena, prvo je potrebno izmeriti ph vrednost vode.

To se može uraditi uz pomoć nekog od odgovarajućih testera za merenje ph vrednosti:

<https://aquaplanshop.rs/oprema-za-kontrolu-vode>

Idealna ph-vrednost vode u bazenu je 7,2-7,6. Ukoliko je vrednost iznad 7,6 potrebno je dodati hemikaliju Ph minus. Ukoliko je vrednost niža od 7,2 dodaje se hemikalija Ph plus.

<https://aquaplanshop.rs/sredstva-za-regulisanje-ph-vrednosti>

Doziranje ph minusa: 100 g na 10 m³ vode za 0,1 podeok

Doziranje ph plusa: 100 g na 10 m³ vode za 0,1 podeok

Kada se ph vrednost dovede u normalu, pristupa se šok hlor tretmanu vode.

Šok hlor tretman vode

Za šok hlor tretman vode koristi se tečni hlor ili hlor u granulama.

Doziranje hlorgranulata: 50 g na 10m³ vode kod prvog punjenja.

Nakon završetka šok hlor tretmana, potrebno je uključiti cirkulacionu pumpu da radi bar 3-4 sata. Potrebno je izbegavati kupanje narednih dan-dva dok ne opadne vrednost hlora, što se može izmeriti testerom za hlor.

Idealan sadržaj aktivnog hlora je 1-1,5 mg/l

Sredstva protiv stvaranja algi:

Za sprečavanje stvaranja i uništavanje razmnoženih lagi koristi se Algastop sredstvo

<https://aquaplanshop.rs/preparati-protiv-razvoja-algi-i-bakterija>

Doziranje algicida: 200-400 ml na 10 m³ nakon prvog punjenja (2 dana nakon izvršenog šok hlor tretmana)

50-150 ml na 10 m³ jednom do 2 puta nedeljno, u zavisnosti od visine temperature napolju. Visoke spoljašnje temperature pogodoju stvaranju i razmnožavanju algi u bazenu.

Dezinfekcija vode u bazenu

Dnevno održavanje i dezinfikovanje vode u bazenu se obavlja hlorom u granulama, ili kombinovanim tabletama:

Doziranje kombinovanih tableta: 1-2 tablete na 30 m³ vode

Tablete se postavljaju u plovni dozator, koji se uklanja iz bazena kada u njemu ima kupača.

<https://aquaplanshop.rs/sredstva-za-dezinfekciju-vode>

Sredstva za flokulaciju bazena

Kako bi se lakše usisao bazen od nečistoća u bazen se dodaju flokulanti koji grupišu nečistoće u krupnije pahulje koje se lakše usisaju ručnim ili automatskim usisivačima za bazen.

Doziranje flokulanata: 200-400 ml na 10 m³ vode jednom nedeljno

<https://aquaplanshop.rs/sredstva-za-flokulaciju>